

1 квартал 2017

№ п/п	потребитель	дата и время аварии	Краткое описание отказов	поврежденное оборудование	Предварительные причины аварии, инцидента	дата ликвидации последствий и время включения эл.оборудования	время простоя поребителей (час.мин.)	Объем недопоставленной электроэнергии кВт
1	Площадка №6 ЦРП-600	15.02.17.11:00	пропадание питания на объекте	РУ-10 кВ яч№8-ВН-16	пробой изоляции ВН-16	15.02.17.11:00	вкл ввод№1	0
2	Площадка №6-ТП-606 Столовая-холодный цех	29.3.17 10:00	пропадание питания на объекте	РПС-4	Вышел из строя РПС-4	29.3.17 10:00	вкл ввод№1	0

2 квартал 2017

№ п/п	потребитель	дата и время аварии	Краткое описание отказов	поврежденное оборудование	Предварительные причины аварии, инцидента	дата ликвидации последствий и время включения эл.оборудования	время простоя поребителей (час.мин.)	Объем недопоставленной электроэнергии кВт
1	Площадка №6	23.05.17.13.30	пропадание питания на объекте	РУ-10 кВ яч№26 ВМП-10	пробой изоляции ВМП-10	23.05.17.13.30	вкл ввод№3 0	0
2	Площадка №10	29.05.17.10.00	пропадание питания на объекте	Кабель 0,4 кВ от РУ-0,4 до распред. коробки ул.освещение КТПН-1	пробой изоляции КЛ-0,4кВ	29.05.17.10.00	дневное время	0
3	Площадка №6	21.06.17.05.00	пропадание питания на объекте	Кабель 10 кВ от ТП-606 до 607	пробой изоляции КЛ-10кВ	21.06.17.06.30	1.30	108

3 квартал 2017

№ п/п	потребитель	дата и время аварии	Краткое описание отказов	поврежденное оборудование	Предварительные причины аварии, инцидента	дата ликвидации последствий и время включения эл.оборудования	время простоя потребителей (час.мин.)	Объем недоставленной электроэнергии кВт
1	Площадка №10 ЦРП-10-ТП-5	06.07.17.10.00	пропадание питания на объекте	Кабель 10 кВ От ЦРП-10 до ТП-5	пробой изоляции Кл-10 кВ	06.07.17. 10.00	0 вкл. Ввод №1	0
2	Площадка №10 КТПН-3	26.07.17.14.00	пропадание питания на объекте	Кабель 0,4 кВ от ТП-607 до казармы связи РУ-0,4	пробой изоляции Кл-0,4 кВ	26.07.17. 14.00	8:30 Через 1:10 всего вкл. Ввод №2	15 кВт

4 квартал

№ п/п	потребитель	дата и время аварии	Краткое описание отказов	поврежденное оборудование	Предварительные причины аварии, инцидента	дата ликвидации последствий и время включения эл.оборудования	время простоя потребителей (час.мин.)	Объем недоставленной электроэнергии кВт
1	Площадка №6 ТП-605 казарма 4 полк	10.10.17.9.00	пропадание питания на объекте	Кабель 0,4 кВ	Пробой изоляции кл-0,4 кВ	10.10.17.9.00	вкл. Ввод №1	0
2	Площадка №6 ТП-606 столовая	18.12.17.14.00	пропадание питания на объекте	РПС-2	Вышел из строя РПС-2	18.12.17.17.00	3:00	0
3	Площадка №10 ТП-5	26.12.17.9.00	пропадание питания на объекте	РПС-2	Вышел из строя РПС-2	26.12.17.12.00	3:00	

2017

0