

1 квартал

1 квартал 2016

№ п/п	потребитель	дата и время аварии	Краткое описание отказов	поврежденное оборудование	Предварительные причины аварии, инцидента	дата ликвидации последствий и время включения эл.оборудования	время простоя потребителей (час.мин.)	Объем недопоставленной электроэнергии кВт
1	Площадка №6-ТП-614	17.03.16.11:00	пропадание питания на объекте	Кл 0,4 кв от ТП-614 до склада	пробой изоляции концевой муфты КЛ-0,4кВ	17.03.16.15:00	вкл ввод№1	0