

3 квартал

| № п/п | потребитель | дата и время аварии | Краткое описание отказов | поврежденное оборудование | Предварительные причины аварии, инцидента |
|----------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 1 | Площадка №10 ЦРП-10-ТП-5 | 06.07.17.10.0 0 | пропадание питания на объекте | Кабель 10 кВ От ЦРП-10 до ТП- 5 | пробой изоляции Кл-10 кВ |
| 2 | Площадка №10 КТПН-3 | 26.07.17.14.0 0 | пропадание питания на объекте | Кабель 0,4 кВ от ТП-607 до казармы связи РУ- 0,4 кВ | пробой изоляции Кл-0,4 кВ |

| дата ликвидации последствий и время включения эл.оборудования | время простоя потребителей (час.мин.) | Объем недопоставленной электроэнергетики кВт |
|---|---------------------------------------|--|
| 06.07.17. 10.00 | 0 | вкл. Ввод №1 |
| 26.07.17. 14.00 | 8:30 Через 1:10 | всего вкл. Ввод №2 15 кВт |
| | | |