

19.10.2020 Поступ. в банк плат. 19.10.2020 Списано со сч. плат. 0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1386 19.10.2020 Дата электронно Вид платежа

Сумма прописью Пятьсот двадцать две тысячи пять рублей 92 копейки

ИНН 2291000743	КПП 229101001	Сумма	522005-92	
МУМКИ		Сч. №	40702810202630003761	
<u>Плательщик</u>		БИК	040173604	
АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8644 ПАО СБЕРБАНК Г. Барнаул		Сч. №	30101810200000000604	
<u>Банк Плательщика</u>		БИК	040173756	
СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "ФОРБАНК" Г. Барнаул		Сч. №	30101810101730000756	
<u>Банк Получателя</u>		Сч. №	40702810114000000277	
ИНН 2208054111	КПП 220801001	Вид оп.	01	Срок плат.
ООО "АЛЬФА-ЭНЕРГО"		Наз. пл.		Очер. плат. 5
<u>Получатель</u>		Код		Рез. поле

Оплата по счету № 16 от 18.09.2020 г. за работы по замене силового трансформатора на ТП-4 по договору № 2020.366973 от 29.05.2020 г. В т.ч. НДС (20%) 87000-99

Назначение платежа

Подпись \_\_\_\_\_  
 М.П. \_\_\_\_\_

Отметки Банка

ПАО Сбербанк  
 Алтайское отделение №8644 ПАО "Сбербанк России"  
 УДО №8644/0735  
 БИК040173604  
 ПРОВЕДЕНО  
 19.10.2020



Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	2020.366973
дата	29.05.2020
Вид операции	

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУМКУП  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО АЛЬФА-ЭНЕРГО  
 Стройка - Выполнение работ по замене силового трансформатора на ТП-4  
 Объект -

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления		Отчетный период	
	с	по	с	по
1	18.09.20		01.09.20	18.09.20

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ	
					количество	цена за единицу, руб.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел I.</b>						
1	1	Демонтаж трансформатора силового 10 0,4 кВ, мощностью 630 кВ·А (1 шт.) ИЗДЕС К ЛОЗКА/ИИ; ТЕРМ08-01-001-03 (Индиксы к ТЕР Алтайского края (ИИ-2014, изм-2) 2020-1 кв) ОЗП-22,68; ЗМ-8,234; ЗТМ-22,692; МАТ-3,713	ТЕРМ08-01-001-03 Генерал Министров России от 27.02.15 №140/пр	шт	1	8029,25
2	2	Монтаж трансформатора силового 10 0,4 кВ, мощностью 630 кВ·А (1 шт.) ИЗДЕС К ЛОЗКА/ИИ; ТЕРМ08-01-001-03 (Индиксы к ТЕР Алтайского края (ИИ-2014, изм-2) 2020-1 кв) ОЗП-22,68; ЗМ-8,234; ЗТМ-22,692; МАТ-3,713	ТЕРМ08-01-001-03 Генерал Министров России от 27.02.15 №140/пр	шт	1	11704,59
					8	8029,25
						11704,59

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	Трансформатор ТМГ-630 10-0,4 (шт.) ИНДЕКС к позиции: Г Средний 2020-1 О.ЗП=22,48; ЗМ=6,34; З'ПМ=22,66; МАТ=6,28	Расчет	шт	1	400732,48	400732,48
<b>Раздел 1.</b>							
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>							
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
<b>Итого по акту:</b>							
Итого по разделу 1							
НДС 20%							
<b>ВСЕГО по акту</b>							
<b>420466,32</b>							
<b>8843,64</b>							
<b>5694,97</b>							
<b>435004,93</b>							
<b>87000,99</b>							
<b>522005,92</b>							



Сдал: директор Калустин А.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: *Артёмович*  
(должность, подпись, расшифровка)



Унифицированная форма № КС-3  
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_

Заказчик (Генподрядчик) : МУМКП \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_

Подрядчик(Субподрядчик) : ООО «АЛЬФА – ЭНЕРГО» \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_

Стройка : Выполнение работ по замене силового трансформатора на ТП-4

Вид деятельности по ОКДП \_\_\_\_\_

Договор подряда (контракта) \_\_\_\_\_

номер	2020.366973
дата	29.05.2020

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	18.09.20	01.09.20	18.09.20

**СПРАВКА  
о стоимости выполненных работ и затрат**

руб.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			С начала проведения работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1.	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		435004,93	435004,93	435004,93
2.	НДС				87000,99
3.	Итого с учетом НДС				522005,92
4.	Итого к оплате				435004,93
5.	НДС				87000,99
6.	Всего к оплате с учетом НДС				522005,92

Заказчик (Генподрядчик): \_\_\_\_\_



*Директор МУМКП  
Суровикин И.Т.*

Подрядчик (Субподрядчик): \_\_\_\_\_

Директор ООО «АЛЬФА – ЭНЕРГО» А.В. Капустин

**Акт**  
**ввода в эксплуатацию силового трансформатора**  
**ТМГ-630 10/0,4 кВ в ТП-4**

ЗАО Сибирский

"18" сентября 2020 г.

Комиссией в составе: председатель комиссии гл. инженер Исмаилов А.Т., члены комиссии  
начальник энергоцеха Гонсецкий Д.А., ст. мастер Пучков А.Г., инженер-электрик Казаков Д.А.,  
(иные лица)

ознакомившись с силовым масляным трансформатором ТМГ-630/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ,  
(наименование оборудования)

смонтированным по адресу: ЗАО Сибирский площадка №10 ТП-4  
рассмотрев техническую документацию, представленную Обществом с ограниченной  
ответственностью «АЛЬФА-ЭНЕРГО»,  
(кем представлена)

установила:

1. Силовой масляный трансформатор ТМГ-630/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ соответствует заявленным  
требованиям  
(наименование тех. оборудования)

с учетом следующих замечаний: нет

2. Установка, монтажные работы выполнены в полном объеме и с соблюдением Правил техники безопасности.

Оборудование соответствует требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности.

3. Силовой масляный трансформатор ТМГ-630/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ выдержал  
(наименование оборудования)  
испытания и введен в эксплуатацию 18 сентября 2020 года.

Председатель комиссии: Гл. инженер  
(должность)

  
(личная подпись)

Исмаилов А.Т.  
(фамилия, инициалы)

Члены комиссии: Начальник энергоцеха  
(должность)

  
(личная подпись)

Гонсецкий Д.А.  
(фамилия, инициалы)

Ст. мастер  
(должность)

  
(личная подпись)

Пучков А.Г.  
(фамилия, инициалы)

Инженер-электрик  
(должность)

  
(личная подпись)

Казаков Д.А.  
(фамилия, инициалы)

**Акт**  
**о принятии выполненных работ**  
**по замене силового трансформатора ТМ-630 10/0,4 кВ**  
**на силовой трансформатор ТМГ-630 10/0,4 кВ в ТП-4**

ЗАО Сибирский

"18" сентября 2020 г.

Комиссией в составе: председатель комиссии гл. инженер Исмаилов А.Т., члены комиссии  
начальник энергоцеха Гонсецкий Д.А., ст. мастер Пучков А.Г., инженер-электрик Казаков Д.А.,  
(иные лица)

ознакомившись с силовым масляным трансформатором ТМГ-630/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ,  
(наименование оборудования)

смонтированным по адресу: ЗАО Сибирский площадка №10 ТП-4  
рассмотрев техническую документацию, представленную Обществом с ограниченной  
ответственностью «АЛЬФА-ЭНЕРГО»,  
(кем представлена)

установила:

1. Силовой масляный трансформатор ТМГ-630/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ соответствует  
заявленным требованиям  
(наименование тех. оборудования)


с учетом следующих замечаний: нет.

2. Установка, монтажные работы выполнены в полном объеме и с соблюдением Правил техники безопасности.

Оборудование соответствует требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Председатель комиссии: Гл. инженер  Исмаилов А.Т.  
(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

Члены комиссии: Начальник энергоцеха  Гонсецкий Д.А.  
(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

Ст. мастер  Пучков А.Г.  
(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

Инженер-электрик  Казаков Д.А.  
(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)