

**Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы
оборудования объектов электросетевого хозяйства МУМКП
на 15 июня 2016 г.**

МУМКП

(суммарная)

номер ячейки №2

время московское

часы замеров	АКТИВНАЯ
	нагрузка
1	903,6
2	940,8
3	952,8
4	861,6
5	861,6
6	949,2
7	1039,2
8	1088,4
9	1158
10	1142,4
11	1053,6
12	1044
13	1029,6
14	1050
15	1076,4
16	1023,6
17	946,8
18	908,4
19	915,6
20	924
21	976,8
22	982,8
23	993,6
24	920,4
суточный расход	23743,2

**Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы
оборудования объектов электросетевого хозяйства МУМКП
на 15 июня 2016 г.**

МУМКП

(суммарная)

номер ячейки №4

время московское

часы замеров	АКТИВНАЯ
	нагрузка
1	813,6

2	776,8
3	741,6
4	810,8
5	981,6
6	1093,2
7	1249,2
8	1519,6
9	1563,2
10	1510,8
11	1505,2
12	1530
13	1428
14	1396,4
15	1370
16	1459,6
17	1511,2
18	1594
19	1576,8
20	1524
21	1487,6
22	1202
23	981,6
24	854,4
суточный расход	30481,2

**Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы
оборудования объектов электросетевого хозяйства МУМКП
на 15 июня 2016 г.**

МУМКП

(суммарная)	номер ячейки №8
--------------------	-----------------

время московское

часы замеров	АКТИВНАЯ
	нагрузка
1	182,2
2	174,7
3	163,5
4	153,5
5	165,4
6	239,5
7	287,3
8	368,8
9	406,4
10	395,3
11	376,8
12	353
13	369,7

14	381,8
15	364,7
16	355,5
17	404,6
18	396,9
19	355,2
20	325,6
21	265,5
22	222,1
23	197,2
24	178,8
суточный расход	7084

**Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы
оборудования объектов электросетевого хозяйства МУМКП
на 15 июня 2016 г.**

МУМКП

(суммарная)	номер ячейки №16
время московское	

часы замеров	АКТИВНАЯ нагрузка
	1
2	1,2
3	1,6
4	1,6
5	0,8
6	1,2
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0,4
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0,4
18	0
19	0
20	3,2
21	0,4
22	0,4
23	0
24	1,2
суточный	136

расход

13,0

**Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы
оборудования объектов электросетевого хозяйства МУМКП
на 15 июня 2016 г.**

МУМКП

(суммарная)

номер ячейки №22

время московское

часы замеров	АКТИВНАЯ
	нагрузка
1	520
2	504,8
3	513,2
4	587,6
5	740,4
6	741,6
7	742,8
8	821,6
9	858,4
10	810,8
11	810
12	817,6
13	761,6
14	773,2
15	787,2
16	784,4
17	864,4
18	892
19	896,4
20	944
21	894
22	748,4
23	624,8
24	553,6
суточный расход	17992,8

**Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы
оборудования объектов электросетевого хозяйства МУМКП
на 15 июня 2016 г.**

МУМКП

(суммарная)

номер ячейки №24

время московское

часы замеров	АКТИВНАЯ
-----------------	-----------------

	нагрузка
1	669,2
2	668,4
3	659,2
4	569,2
5	575,2
6	581,6
7	632,8
8	825,2
9	814
10	794,8
11	718,4
12	667,2
13	688,8
14	774,4
15	807,6
16	694,8
17	652,4
18	607,2
19	622
20	705,2
21	764,8
22	697,2
23	662,8
24	650,8
суточный расход	16503,2

**Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы
оборудования объектов электросетевого хозяйства МУМКП
на 21 декабря 2016 г.**

МУМКП

(суммарная)

номер ячейки №2

время московское

часы замеров	АКТИВНАЯ
	нагрузка
1	1250,4
2	1269,6
3	1298,4
4	1363,2
5	1372,8
6	1509,6
7	1684,8
8	1743,6
9	1688,4
10	1612,8
11	1519,2

12	1558,8
13	1610,4
14	1606,8
15	1536
16	1363,2
17	1377,6
18	1447,2
19	1420,8
20	1332
21	1285,2
22	1322,4
23	1312,8
24	1260
суточный расход	34746

**Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы
оборудования объектов электросетевого хозяйства МУМКП
на 21 декабря 2016 г.**

МУМКП

(суммарная)	номер ячейки №4
время московское	

часы замеров	АКТИВНАЯ
	нагрузка
1	823,6
2	839,2
3	966,4
4	1282,8
5	1506
6	1573,6
7	1767,6
8	1776
9	1785,2
10	1812,8
11	1725,2
12	1617,2
13	1636,8
14	1833,2
15	2147,2
16	2369,2
17	2299,6
18	2130,4
19	1866,8
20	1523,2
21	1178,8
22	1000
23	891,2

24	838
суточный расход	37190

**Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы
оборудования объектов электросетевого хозяйства МУМКП
на 21 декабря 2016 г.**

МУМКП

(суммарная)	номер ячейки №8
время московское	

часы замеров	АКТИВНАЯ
	нагрузка
1	210,2
2	215,7
3	218,1
4	219,2
5	259,3
6	308,1
7	337,1
8	349
9	362,6
10	346,1
11	351,1
12	355,2
13	379,6
14	399,6
15	417,4
16	394,1
17	362,2
18	326,4
19	294
20	254,2
21	224,5
22	213,7
23	208,5
24	201,9
суточный расход	7207,8

**Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы
оборудования объектов электросетевого хозяйства МУМКП
на 21 декабря 2016 г.**

МУМКП

(суммарная)	номер ячейки №16
время московское	

часы замеров	АКТИВНАЯ
	нагрузка
1	1,6
2	1,2
3	1,6
4	0,8
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0
16	0,4
17	0
18	0
19	2,4
20	1,2
21	0,4
22	0,8
23	0
24	0,4
суточный расход	10,8

**Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы
оборудования объектов электросетевого хозяйства МУМКП
на 21 декабря 2016 г.**

МУМКП

(суммарная)

номер ячейки №22

время московское

часы замеров	АКТИВНАЯ
	нагрузка
1	544,8
2	604,8
3	705,2
4	914,4
5	1118,4
6	1098
7	1148,4
8	1207,6
9	1226,8

10	1178,4
11	1102,4
12	992,4
13	1063,2
14	1181,6
15	1323,2
16	1429,6
17	1426
18	1344,8
19	1167,2
20	958,8
21	776
22	649,2
23	574,4
24	544,8
суточный расход	24280,4

**Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы
оборудования объектов электросетевого хозяйства МУМКП
на 21 декабря 2016 г.**

МУМКП

(суммарная)		номер ячейки №24
время московское		
часы замеров	АКТИВНАЯ нагрузка	
1	1867,6	
2	1904	
3	1900	
4	1934,4	
5	1964,4	
6	2074,8	
7	2234,8	
8	2188,8	
9	2139,6	
10	2029,6	
11	1998	
12	1997,6	
13	2050,8	
14	2082	
15	2088,4	
16	2017,6	
17	1995,6	
18	1993,2	
19	2038	
20	2026,8	
21	1954,4	

22	1940
23	1914
24	1900
суточный расход	48234,4

